



Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Reçu le
12 MARS 2015
SUAT

Le Directeur Départemental,

à

**Monsieur le Directeur Départemental
des territoires et de la Mer
S.U.A.T./Unité planification
Cité Administrative
Rue Jules Ferry - B.P. 90
33090 BORDEAUX Cedex**

à l'attention de Madame CAPELLE

Bordeaux, le

10 MARS 2015

Groupement Opération Prévision
GOP/SPRAP/RMU/ASD/NPS/A.14465/2015 - 25367
Vos Réf. : V/Transmission en date du 29 janvier 2015
Affaire suivie par le commandant DELAGE

**Objet : Plan Local d'Urbanisme
Commune de CESTAS**

P.J. : Fiches de contrôle des points d'eau

Par courrier cité en référence, vous sollicitez l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours sur la défense incendie de la commune de Cestas dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, au titre du Porter à Connaissance.

1. Réglementation applicable

L'évaluation des besoins en eau pour la lutte contre l'incendie est fixée par la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951. Les caractéristiques et les règles d'implantation des hydrants sont définies par les normes NF S 61.211 ou NF S 61.213 et NF S 62.200.

Ces textes précisent entre autres que les points d'eau ne doivent pas être distants de plus de 200 m du risque et être implantés sur des voies accessibles d'une largeur minimale de trois mètres, bandes réservées au stationnement exclues et offrant une force portante de 160 kilo-newton.

La distance peut être portée à 400 m pour la défense incendie du risque faible sur le département de la Gironde, comme le précise la lettre préfectorale du 10 mai 2004 relative à la prise en compte de la défense dans les actes d'urbanisme, adressée aux maires.

Les réseaux utilisés pour la défense incendie doivent assurer un débit de :

- 60 m³/h pour les zones à urbaniser ou agricoles ;
- 120 m³/h pour les zones artisanales ;
- 120 à 240 m³/h pour les zones industrielles.

Lorsque les réseaux ne permettent pas d'obtenir ces débits, la défense incendie peut être assurée par des réserves d'eau aménagées.

2. Secteurs présentant une défense incendie insuffisante

A l'analyse des documents transmis et au vu des éléments techniques en possession du SDIS, certains secteurs géographiques bâtis laissent apparaître une défense incendie insuffisante.

2.1. Les secteurs ci-après ne sont pas défendus pour un risque courant, car les points d'eau sont trop éloignés (à plus de 200 mètres) :

- la RN 1010 entre la Birade et Jauge,
- lieu-dit la Poste, RN 1010,
- lieu-dit Monsalut, chemin de Caussat,
- lieu-dit Gentien, chemin des Fontanelles,
- lieu-dit le Hillet, chemin du Petit Trianon,
- lieu-dit Judieux, chemin Judieux,
- lieu-dit Dubourdieu, chemin Dubourdieu,
- le centre équestre Horse club de Bordeaux au-lieu dit Gradis,
- le ball trap au lieu-dit Dubourdieu,
- la salle des fêtes des Sources au lieu-dit les Sources.

2.2. Les secteurs ci-après sont mal défendus pour un risque courant, car les hydrants présentent un débit insuffisant :

- les lotissements le Bois du Chevreuil et le Grand Veneur.

Pour pallier ces carences en eau, il convient de déterminer en accord avec le chef du centre de secours de Cestas, les mesures à mettre en place pour obtenir les moyens hydrauliques nécessaires et adaptés, en fonction des risques (renforcement ou maillage de réseau, implantation de bouches ou poteaux incendie normalisés, création de réserves d'eau auto-alimentées, etc.).

3. Risques majeurs

La commune étant classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme étant exposée au risque feu de forêts, il convient pour les zones situées à moins de 200 m d'un espace boisé de mettre en oeuvre les mesures de prévention de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2005 portant règlement sur la protection de la forêt contre l'incendie dans le département de la Gironde.

Les règles de débroussaillage doivent être incluses dans le règlement du plan d'urbanisme (article L. 322-3 du code forestier).

S'agissant des obligations liées à des exploitations ou installations particulières, l'implantation de bâtiments industriels est interdite à moins de 20 m des peuplements résineux. Cette distance est portée à 30 m pour des installations classées, soumises à déclaration ou à autorisation, représentant des risques particuliers d'incendie ou d'explosion (Article 2-3-3).

4. Modification du Plan

Tout projet ultérieur de modification doit faire l'objet d'une consultation du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Le Directeur Départemental,



Colonel Jean-Paul DECELLIERES

Copies pour information à :

- Groupement Sud-Ouest
- CIS Cestas
- Mairie de Cestas

Date : 10/11/2014 Commune : CESTAS
 Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-066-CEST
 C.I.S : CESTAS

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N
 Autres services :

Pierroton Z8 170 / Toctoucau Z 8 173

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
206	PI100	DEVANT LE N° 6 AL DES PEUPLIERS	76	67	1,0	5,0			Disponible
207	PI100	ANGLE AV DE PIERROTON CH DU LAPIN	102	60	1,0	4,5			Disponible
208	PI100	ANGLE CH DE LA GARENNE AV DE PIERROTON	84	64	1,5	4,3			Disponible
209	PI100	ETS BAGNERES DEVANT LA SCIERIE	110	100	2,8	5,3		25	Disponible
297	PI100	CHEMIN DES GARDILLOTS	90	71	2,0	5,9		38 (1)	Disponible
307	PI100	AV DE L DE TASSIGNY 600 M CARREFOUR PIERROTON	90	81	1,0	5,0			Disponible
302	PI100	CD 211 LIEU DIT LE BARON	60	41	0,8	4,0			Disponible
332	PI100	CHEMIN LOU PACHIROC	70	60	1,0	4,0			Disponible
330	PI100	N 250 FACE AU N°118 DE LA ROUTE D'ARCACHON	108	95	3,0	5,2			Disponible
203	PI100	CH DES BOUVIERS	90	70	2,0	4,0		38 (1)	Disponible
204	PI100	ANGLE AV TOQUETOUCAU CH DE LA FAGOTTE	90	90	2,5	5,5			Disponible
205	PI100	CH DE LA STATION	90	80	1,0	5,0			Disponible
257	PI100	CHEMIN DES PINS FRANCS	80	80	2,5	5,0			Disponible
461	PI100	82 ROUTE D'ARCACHON	83	60	1,0	4,1			Disponible

Date : 28/10/2014 Commune : CESTAS
 Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-067-CEST
 C.I.S : CESTAS

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

Autres services :

ZI pot au pin / Jarry Z8 170/171

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
395	PI100	AVENUE DES VICTIMES DU DEVOIR DOMAINE DE POT AU PIN	100	80	2,5	6,0		38 (1)	Disponible
303	PI100	CD 211 ANGLE CHEMIN DE POT AU PIN	120	110	3,0	5,7			Disponible
333	PI100	ZA DE POT AU PIN CHEMIN DE CRUQUE PIGNON - CDISCOUNT BAT A	120	106	3,0	6,1			Disponible
334	PI100	ZA DE POT AU PIN CHEMIN DE CRUQUE PIGNON - CDISCOUNT BAT A-B ROND POINT						6	Indisponible
335	PI100	ZA DE POT AU PIN CHEMIN DE CRUQUE PIGNON - CDISCOUNT BAT C	120	116	4,0	6,0			Disponible
336	PI100	ZA DE POT AU PIN CHEMIN DE CRUQUE PIGNON - RAQUETTE LA POSTE	118	106	3,2	5,7			Disponible
304	PI100	CD 211 EN BAS DU PONT DE L'A63,A COTE DU FORAGE	130	118	3,2	5,0			Disponible
305	PI100	CD 211 ENTREE DE L'ENTREPRISE RENAULAC	120	113	3,0	5,6			Disponible
325	PI100	PARC ACTIVITE DES PINS (ENTREE RAQUETTE)	120	107	3,2	5,1		4 cloture	Disponible
315	PI100	PARC ACTIVITEES DE JARRY	89	72	2,1	4,7			Disponible
434	PI100	D 211 FACE A RENAULAC	90	80	3,0	6,0			Disponible

Date : 27/10/2014 Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-068-CEST

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CESTAS

Autres services :

Bois du chevreuil / Coppinger Z 8 175

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
117	PI100	DEVANT LE N° 1 CH DE LA LOUVIERE	88	66	2,0	4,5		38 (1)	Disponible
118	PI100	DEVANT LE N° 19 CH DE LA LOUVIERE	90	55	0,7	4,5			Disponible
119	PI100	DEVANT LE N° 10 AV BOIS DU CHEVREUIL	82	58	0,5	4,0		25 - 38 (2)	Disponible
120	PI100	DEVANT LE N° 34 AV BOIS DU CHEVREUIL	72	45	0,0	4,2		25	Disponible
121	PI100	AV BOIS DU CHEVREUIL FACE AU TRANFORMATEUR	84	77	1,8	4,5		25	Disponible
122	PI100	DEVANT LE N°9 CH LOU CORN	80	67	1,2	4,5			Disponible
123	PI100	DEVANT LE N° 21 CH PAS DU CHEVREUIL	72	60	1,0	4,0			Disponible
124	PI100	DEVANT LE N° 4 CH LOU SANLIE	65	48	0,0	5,0			Disponible
306	PI100	ANGLE CH DES CHAUS CH DES GARS	60	53	1,0	4,5			Disponible
311	PI100	CH DES CHAUS	68	57	1,0	4,5			Disponible
312	PI100	CH DES CHAUS A COTE N° 27	70	60	1,0	4,5			Disponible
313	PI100	CH DES CHAUS A COTE N° 17	80	54	1,0	4,8			Disponible
314	PI100	CH DES CHAUS A COTE N° 1	76	52	1,0	4,8			Disponible
248	PI100	ALLEE DU CHIBALEY	78	66	2,0	4,8			Disponible
271	PI100	IMPASSE LOU CARTIE	120	120	3,8	5,0			Disponible
293	PI100	ALLEE DE COPPINGER	68	54	0,5	4,8			Disponible

Date : 07/11/2014 Commune : CESTAS
 Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-069-CEST

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

C.I.S : CESTAS

Autres services :

St roch / Chasse de Diane Z8 174/Z4 463

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
3	PI100	FACE AU N° 8 CH DE LA PALANQUE	120	120	4,5	6,0		25 - 34 - 38 (1)	Disponible
4	PI100	DEVANT LE N°11 CH DE LA SOURCE	120	120	4,5	5,5		25	Disponible
5	PI100	DEVANT LE N° 5 CH BUISSON DU LUC	120	120	4,5	5,5			Disponible
6	PI100	DEVANT LE N°9 CH DU RUISSEAU	120	100	4,0	5,5			Disponible
7	PI100	DEVANT LE N°1 ALL DE LA HARRIE	113	97	4,5	5,5			Disponible
8	PI100	19 ALLEE DU MOULIEIL	117	101	4,0	6,0			Disponible
9	PI100	FACE AU N° 28 AL DU MOULIEIL	103	89	4,0	4,5			Disponible
10	PI100	DEVANT LE N°18 AL DE LA HARRIE	120	110	4,5	5,5			Disponible
11	PI100	DEVANT LE N° 3 CH DE LA GARBE	119	100	4,5	5,0			Disponible
12	PI100	FACE AU N° 4 RUE ST HUBERT	120	106	4,0	5,5			Disponible
13	PI100	ANGLE AV DES BORDES CH DE LA CROIX D'HINS	116	95	3,0	5,5		25	Disponible
14	PI100	DEVANT LE N°19 AV DES BORDES	100	90	3,0	5,5		25	Disponible
15	PI100	DEVANT LE N° 22 AV DE CAPLANE	80	65	1,5	5,0			Disponible
210	PI100	EN FACE DU 27 AVENUE SAINT HUBERT	120	106	4,0	5,5			Disponible
214	PI100	RUE ST NICOLAS	90	80	3,0	6,0			Disponible
211	PI100	DEVANT LE N° 2 CH SAINT MARTIN	120	100	4,0	5,5			Disponible

Date : 05/11/2014 Commune : CESTAS
 Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-070-CEST

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

C.I.S : CESTAS Autres services :

Beausejour Z 4 449/450 Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
149	PI100	ANGLE RUE ALBERT CAMUS RUE DES CHALETS (MESURE VEOLIA)	120	120	4,0	5,2		4 pilier béton	Disponible
150	PI100	ANGLE RUE BEL AIR RUE E. ROSTAND	120	120	4,5	5,0			Disponible
151	PI100	DEVANT LE N° 38 RUE BEL AIR	120	120	4,1	4,9			Disponible
152	PI100	RUE DES CHALETS	114	100	3,5	5,0			Disponible
153	PI100	DEVANT LE N° 18 RUE DES CHALETS	120	117	3,9	5,0		38 (1)	Disponible
154	PI100	ANGLE RUE ALBERT CAMUS AL BELMER +E195 (MESURE VEOLIA)	120	120	3,9	4,8		10	Disponible
155	PI100	ANGLE CH DU OUEY AV DE L'ESTELLE	120	120	3,7	4,9			Disponible
156	PI100	ANGLE ALL DU CRABEY AVE DE L'ESTELLE	103	93	2,9	4,9			Disponible
157	PI100	DEVANT LE N° 14 CH DU CARRETEY	98	86	2,8	4,6			Disponible
158	PI100	DEVANT LE N° 28 CH DE RATIER	111	98	3,0	5,0			Disponible
159	PI100	ANGLE AL PIGNADEY AV DE L'ESTELLE	120	105	3,2	5,0			Disponible
160	PI100	ANGLE AV DE L'ESTELLE AL BARBOURE	120	120	3,6	5,0			Disponible
161	PI100	ANGLE AL DE LA CRASTE AV DE L'ESTELLE	104	96	3,2	4,6		25	Disponible
162	PI100	ANGLE CH DU BUSCASSEY AL DE LA CRASTE	120	120	4,0	5,0			Disponible

Date : 03/11/2014 Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-071-CEST

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CESTAS

Autres services :

Monsalut / panzani

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
134	PI100	DEVANT LE N°7 CH LOU BOURNAC	120	102	3,5	5,0			Disponible
135	PI100	AV JEAN MOULIN DEVANT ETS PIQUET	95	74	2,2	5,0		25 - 38 (1)	Disponible
136	PI100	DEVANT LE N° 75 AV CHAMP ROLLET	110	96	2,9	5,0			Disponible
137	PI100	DEVANT LE N° 53 AV CHAMP ROLLET	120	109	3,2	4,9			Disponible
138	PI100	DEVANT LE N° 29 AV DU CHAMP ROLLET	69	64	1,3	5,0		4 murette	Disponible
139	PI100	DEVANT LE N° 12 CH DU CHAMP ROLLET	88	86	1,2	4,9		4 murette - 43	Disponible
140	PI100	DEVANT LE N° 5 CH LA GARRETTE	120	98	3,0	4,9			Disponible
141	PI100	DEVANT LE N°3 CH BASTIAN	120	105	3,5	4,9		4 murette	Disponible
142	PI100	DEVANT LE N° 25 AV JEAN MOULIN	120	114	3,2	4,8			Disponible
143	PI100	AV JULIEN DUCOURT FACE DEPOT PANZANI	120	114	3,2	5,2			Disponible
144	PI100	CH LOU LABAT	120	117	3,8	4,9			Disponible
145	PI100	DEVANT LE N°10 CH LOU LABAT	120	111	3,0	4,8			Disponible
146	PI100	DEVANT LE N° 2 CH DE LA GRAOUEYRE	98	84	2,6	5,0		38 (1)	Disponible
147	PI100	DEVANT LE N° 14 RUE PEYMARTIN	120	120	3,5	4,2			Disponible
148	PI100	AV JEAN MOULIN BORDURE VOIE FERREE	120	120	3,9	4,8			Disponible

Date : 29/10/2014 Commune : CESTAS
 Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-072-CEST
 C.I.S : CESTAS

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

Autres services :

Marticot/bouzet/source Z 4 449/454

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	DEVANT LE CENTRE DE SECOURS	120	120	4,6	6,0			Disponible
2	PI100	DEVANT LE N°17 CH DE L'ESTEY	120	120	4,0	6,0			Disponible
125	PI100	ATELIERS MUNICIPAUX A COTE DE L'ENTREE	120	110	4,0	5,8			Disponible
126	PI100	ATELIERS MUNICIPAUX ENTREE SALLE						6	Indisponible
129	PI100	ENTREE ETS LACASSAGNE TRANSPORT	120	120	4,6	6,1			Disponible
130	PI100	BOUZET COTE CLUB TENNIS						6	Indisponible
131	PI100	AV SALVATOR ALLENDE CONTRE LE COLLEGE(P.CYCLABLE)	120	120	3,8	5,8			Disponible
132	PI100	COLLEGE CANTELANDE A L'INTERIEUR DU PARC	120	100	3,0	5,0			Disponible
133	PI100	ANGLE CH DE MAGNAGE CH DES PRATS	92	84	2,3	5,6			Disponible
195	PI100	CH DES SOURCES FACE CERCLE HYPIPIQUE	120	109	4,1	6,0			Disponible
224	PI100	ZI MARTICOT PEPINIERE D'ENTREPRISES	120	111	4,0	6,1			Disponible
235	PI100	CHEMIN DE CANEJAN BOUZET DEVANT BOUC	110	90	3,4	5,8			Disponible

Date : 30/10/2014

Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-073-CEST

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CESTAS

Autres services :

Col Saldou/les pierrettes z 4 455/464

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
42	PI100	ANGLE AV CL SALDOU CH L'OUSTEAU HAUT	120	120	4,8	5,3			Disponible
43	PI100	FACE AU N° 3 CH DE L'HAOUGUEYRE	120	120	4,2	5,1			Disponible
44	PI100	ANGLE AV COLONEL SALDOU PL 20 AOUT 49	120	120	4,8	5,1			Disponible
45	PI100	DEVANT LE N° 32 AV COLONEL SALDOU						6 - 38 (2)	Indisponible
46	PI100	ANGLE AV COLONEL SALDOU CH DE GUITAYNE	120	120	4,5	5,2			Disponible
47	PI100	ANGLE AL BIRE-HUC CH DE GUITAYNE	120	120	4,7	5,5			Disponible
48	PI100	ENTRE ALLEE BIRE-HUC ET ALLEE D'AMOUR	120	120	3,0	5,0			Disponible
49	PI100	AU BOUT DE L'AL DE LA ROUILLE	120	120	5,0	7,0			Disponible
50	PI100	ANGLE AL D'AMOUR PL DE LA SOURCE DE GUITAYNE	120	120	4,8	6,0			Disponible
51	PI100	DEVANT LE N°43 AL D'AMOUR	120	120	4,5	6,0			Disponible
52	PI100	ANGLE AV DE L'AMASSE CH LOU RENART	120	120	4,5	5,8			Disponible
53	PI100	DEVANT LE N° 54 AV DU COLONEL SALDOU	120	120	4,2	5,7			Disponible
54	PI100	ANGLE AV DE L'AMASSE CH DU PITEY	120	120	4,0	6,0			Disponible
55	PI100	CH LOU ESCANATS FACE AU PARKING MATERNELLE	120	120	4,5	5,8			Disponible
256	PI100	CHEMIN DE L'HOSTE	92	87	3,5	5,5			Disponible
270	PI100	CHEMIN DE L'HOSTE	120	120	4,5	5,5			Disponible
319	PI100	ROUTE DE FOURC	120	120	4,0	4,5			Disponible
322	PI100	LOTISSEMENT BIGANOU	120	120	4,1	6,0			Disponible
435	PI100	IMPASSE DU BIDAOU	120	120	4,0	6,0			Disponible

Date : 12/11/2014 Commune : CESTAS
 Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-074-CEST

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

C.I.S : CESTAS

Autres services :

Les pierrettes Z 4 455/464

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
38	PI100	AV DE LA CHENAIE FACE AU FRONTON	120	120	4,8	5,2			Disponible
39	PI100	ANGLE AV GAT ESQUIROUS AL SABLOUN	120	120	4,6	5,2		40	Disponible
40	PI100	DEVANT LE N° 4 AV GAT ESQUIROUS	120	120	4,2	5,2			Disponible
41	PI100	ANGLE AL DU TCHANCAT AV MELLE LA HARPE	120	120	4,8	5,2			Disponible
56	PI100	DEVANT LE N° 26 AV DE L'AMASSE	120	120	4,2	5,5		38 (1)	Disponible
57	PI100	CH DU TRONQUEYRA	120	120	4,0	5,7			Disponible
58	PI100	ANGLE AV DE LA CHENAIE CH DE LA PALOMBIERE	120	120	4,2	5,5		40	Disponible
59	PI100	DEVANT LE N° 14 CH DE LA PALOMBIERE	120	116	3,8	5,2		40	Disponible
60	PI100	DEVANT LE N° 6 AV DE L'AMASSE	120	85	3,8	5,5		25	Disponible
61	PI100	ANGLE AV DES BRUYERES ALLEE DE LA PINEDE	120	120	4,5	5,5			Disponible
62	PI100	DEVANT LE N° 28 AV DES TAUZINS	120	120	4,0	5,5			Disponible
63	PI100	ANGLE CH DU TRONQUEYRA AV DES TAUZINS	120	120	4,0	5,6		38 (1)	Disponible
64	PI100	DEVANT LE N° 5 CH DE LA BERGERIE	120	120	4,0	5,0			Disponible
65	PI100	AV DES BRUYERES FACE AU N° 30	120	120	4,0	5,3			Disponible
66	PI100	ANGLE AV DES TAUZINS AV DES BRUYERES	120	120	4,0	5,3			Disponible
67	PI100	ANGLE AV DES TAUZINS ALLEE DE LA PINEDE	120	120	4,1	5,3			Disponible
68	PI100	DEVANT LE N° 24 AV DES GEMMEURS	120	120	4,0	5,0			Disponible
69	PI100	ANGLE AV DES GEMMEURS AV DE LA CHENAIE	120	120	4,3	5,0		38 (1)	Disponible
70	PI100	DEVANT LE N° 14 CH DE LA TUILIERE	92	85	3,0	5,2			Disponible

Date : 03/11/2014 Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-075-CEST

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CESTAS

Autres services :

ZI Auguste Z 4 447

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
198	PI100	CH AUGUSTE ENTREE CESTAS ENTREPOT	120	120	3,8	5,0		38 (1)	Disponible
200	PI100	CH DES ARRESTIEUX	120	120	4,0	5,3		39 1	Disponible
201	PI100	CH LOU TRIBAIL FACE A LA SCIERIE	120	120	4,0	4,6			Disponible
202	PI100	CH LOU TRIBAIL	120	106	3,6	5,0			Disponible
231	PI100	CHEMIN D'ARNAUTON	120	115	3,3	4,0			Disponible
232	PI100	CHEMIN D'ARNAUTON	120	120	3,8	5,0			Disponible
233	PI100	CHEMIN DES FOSSES	120	115	4,2	5,0		38 (1)	Disponible
236	PI100	CHEMIN AUGUSTE ENTREE QUARON	120	120	3,5	5,2			Disponible
237	PI100	CHEMIN AUGUSTE FACE A CESTAVINA	120	120	3,2	5,0			Disponible
229	PI150	CHEMIN D'AUGUSTE	120	120	4,5	5,0		38 (1) - 39 (1)	Disponible
230	PI100	CHEMIN DU GRAND PAS	112	100	4,0	5,5			Disponible
239	PI100	CHEMIN DES ARRESTIEUX	120	120	4,0	5,3		38 (1)	Disponible
251	PI150	CHEMIN D'AUGUSTE -SUCRE D'AQUITAINE-	120	120	3,5	5,0		38 (1) - 39 (1)	Disponible
324	PI100	ZA LES MARGUERITES CN DU GRAND PAS	120	101	3,4	5,0			Disponible
327	PI150	CAMPEMENT DES GENS DU VOYAGE						99 les 2 diamètres 100 sont bloqués par un cadre de protection, mesures impossibles	Indisponible
331	PI100	IMPASSE DE LA BILLAOUDE	120	120	4,2	5,0			Disponible
392	PI100	ZI AUGUSTE 5	120	110	3,6	5,0			Disponible

Date : 12/11/2014 Commune : CESTAS Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N
 ournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-076-CEST
 C.I.S : CESTAS Autres services :

Maguiche/Gazinet Z4 448/441 Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
174	PI100	PLACE DE LA REPUBLIQUE A DROITE DE LA MAIRIE GAZINET	120	120	3,0	5,0			Disponible
180	PI100	ANGLE AV BREMONTIER AV ST EXUPERY	120	120	4,0	5,0			Disponible
181	PI100	DEVANT N°20 ALLEE DU GART	120	120	3,8	5,0			Disponible
183	PI100	DEVANT LE N° 18 AL DES AVERANS	116	93	3,4	5,0			Disponible
184	PI100	PLACE DU GART	120	120	3,7	5,0		38 (1)	Disponible
185	PI100	DEVANT LE N° 44 AL DE MAGUICHE	120	120	3,7	5,0			Disponible
186	PI100	ALLEE DE MAGUICHE	120	120	4,0	4,9			Disponible
187	PI100	DEVANT LE N° 25 ALLEE DU ROUQUET	112	100	3,0	4,8		38 (1)	Disponible
188	PI100	DEVANT LE N° 12 AL CANTEGRIT	120	120	4,0	5,0			Disponible
189	PI100	ANGLE CLOS DE LA FONTAINE AV DES PRATVIELS	120	120	4,2	5,0			Disponible
190	PI100	AL LOU PECHAN FACE AU CH L'ARRESTERE	120	112	4,0	4,9			Disponible
191	PI100	DEVANT LE N° 26 CH LOU PECHEN	120	88	3,5	5,0			Disponible
192	PI100	ANGLE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY AV M NOUAUX	120	109	3,7	5,3			Disponible

Date : 29/10/2014

Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-077-CEST

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CESTAS

Autres services :

Gazinet Z4 441/442

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
163	PI100	AV DE VERDUN FACE AU N° 4	100	60	1,0	4,0			Disponible
168	BI100	ANGLE AL DES BOULEAUX AV DE VERDUN	101	60	1,0	5,3			Disponible
169	BI100	ANGLE AV DE VERDUN AL DU BRUC	90	54	1,0	4,2			Disponible
171	PI100	DEVANT LE N° 65 AV DE VERDUN	72	60	1,0	4,2			Disponible
172	PI100	ANGLE AV DE VERDUN AV PR FLEMING	105	60	1,0	4,8			Disponible
173	PI100	AL COMBELONGE FACE AL DE LA CHARTREUSE	88	60	1,0	4,8		38 (2)	Disponible
170	BI100	ANGLE AV DES PINS AV DE VERDUN	115	60	1,0	4,2			Disponible
176	PI100	DEVANT LE N° 21 AV DE LA GARE	115	60	1,0	4,0			Disponible
177	PI100	ANGLE AV DE LA GARE AV DE VERDUN	120	60	1,0	4,2			Disponible
178	PI100	ANGLE AV DE VERDUN AV MARC NOUAUX	111	60	1,0	4,6			Disponible
175	PI100	ANGLE AV DES SAULES AV DES FRENES	88	60	1,0	4,0			Disponible
223	PI100	ENTREE ACCES RESIDENCE LES TILLEULS	117	60	1,0	5,0		38 (1)	Disponible
278	PI100	ANGLE AV COMBELONGE ET AV PROF FLEMMING	100	60	1,0	4,8			Disponible
425	PI100	IMPASSE LOU MIRAIL	88	60	1,0	4,2			Disponible

Date : 05/11/2014 Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-078-CEST

C.I.S : CESTAS

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

Autres services :

Le bourg Z 4 463/464

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
16	PI100	DEVANT L'EGLISE PL DU CHANOINE PATRY	120	120	4,5	6,0		25	Disponible
17	PI100	DEVANT LE N° 15 CH DE SEGUIN	120	100	3,0	5,0			Disponible
18	PI100	FACE AU N° 18 CH DES LILAS	110	90	4,0	5,5			Disponible
19	PI100	ANGLE AL CHATAIGNERS FACE AU CH DE L'ABEUILLE	120	120	4,0	6,0		25	Disponible
32	PI100	DEVANT LE N° 8 CH BILLOUAYRE	115	105	3,5	5,0			Disponible
33	PI100	CH DES BOUTIQUES FACE A LA CORDONNERIE	120	120	4,5	5,5		25	Disponible
34	PI100	CH DES BOUTIQUES FACE STATION ESSENCE	120	120	4,0	5,0			Disponible
35	PI100	CENTRE SUPER.U SUR LE PARKING	120	120	4,0	5,0			Disponible
36	PI100	PL DES GRAVES	120	120	4,0	5,0		25	Disponible
37	PI100	DEVANT LE N° 27 AV BARON HAUSMANN	120	120	3,5	5,0			Disponible
182	PI100	CHEMIN LOU GUERP DERRIERE SUPER U	95	80	3,0	4,5			Disponible
212	PI100	ANGLE CH DE LA COUDISALE PL DE LA BLIDE	120	120	3,5	5,0		4 murette	Disponible
213	PI100	MAISON RETRAITE CHANTE FONTAINE	105	95	3,0	5,0		25	Disponible
253	PI100	AVE DU 19 MARS 1962 ANGLE AVE DU BARON HAUSSMANN	120	120	4,5	6,0			Disponible
323	PI100	CENTRE COMMERCIAL SUPER U COTE RESERVE	90	80	3,0	5,0			Disponible
220	PI100	CHEMIN DU HAMEAU DE BROUILLAUD (INACCESSIBLE)	0	0	0,0	0,0		2 acces impossible	Indisponible

Date : 23/10/2014 Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-079-CEST

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CESTAS

Autres services :

Ribeyrot/pepiniere Z 4 464/465

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
20	PI100	DEVANT LE N° 1 AV DU RIBEYROT	120	113	4,1	5,5		38 (2)	Disponible
21	PI100	DEVANT LE N° 16 AV DU RIBEYROT	120	120	4,0	5,5			Disponible
22	PI100	DEVANT LE N°24 AV DU RIBEYROT	120	120	4,0	5,0			Disponible
23	PI100	DEVANT LE N°30 AV DU RIBEYROT	120	120	4,0	5,0			Disponible
24	PI100	DEVANT LE N°41 AV DU RIBEYROT	47	42	0,0	5,0		30	Débit faible
25	PI100	FACE AU N°42 AV DU RIBEYROT	120	120	4,0	4,5			Disponible
26	PI100	ANGLE CH DE L'ECHOUNAT AV DU RIBEYROT	46	43	0,0	4,7		30	Débit faible
27	PI100	DEVANT LE N°85 AV DU RIBEYROT	72	70	2,3	5,0			Disponible
28	PI100	DEVANT LE N° 7 CH DU SEMERE	100	87	2,8	4,5		25	Disponible
29	PI100	DEVANT LE N° 12 CH LOU CASSAYRE	120	120	4,0	5,0			Disponible
30	PI100	DEVANT LE N° 28 CH DU BIALA	120	120	3,7	4,5			Disponible
31	PI100	DEVANT LE N° 14 CH DU BIALA	120	120	4,0	5,0		25 - 48	Disponible
283	PI100	AVENUE MARECHAL JUIN	120	110	3,5	4,9			Disponible
284	PI100	AVENUE MARECHAL JUIN	120	120	3,5	5,0			Disponible
267	PI100	CH LOUS SENSJACQUES	120	120	3,5	4,5			Disponible
268	PI100	CHEMIN LOUS SENJACQUES	120	115	3,2	5,0			Disponible

Date : 03/11/2014 Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-080-CEST

C.I.S : CESTAS

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

Autres services :

Trigan nord/bellevue Z 4 464/465

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
238	PI100	S.C.I DE BALMORAL (ST JACQUES DE COMPOSTELLE)	120	120	2,0	3,0			Disponible
294	PI100	AVENUE ST JACQUES DE COMPOSTELLE APRES ROND POINT	120	120	3,0	4,0			Disponible
74	PI100	FACE AU N°25 CH DE BRULIS	120	120	3,8	4,0			Disponible
75	PI100	DEVANT LE N° 1 CH DE BRULIS	120	120	3,5	4,5	25		Disponible
76	PI100	CH LOU LUTS	119	82	3,5	5,0	25		Disponible
77	PI100	DEVANT LE N° 20 CH LOU MOUTOUN	120	120	3,5	4,5	25		Disponible
78	PI100	CHEMIN DE LA CANNE FACE AU CHEMIN DE LA TOURTE	110	100	3,0	4,5	25		Disponible
79	PI100	DEVANT LE N° 38 CH DU NID L'AGASSE	95	85	3,0	4,5			Disponible
116	PI100	DEVANT LE N° 51 CH DE TRIGAN	120	120	3,0	3,8			Disponible
285	PI100	CHEMIN DE LOU PESEGUEY	120	110	3,5	5,0			Disponible
286	PI100	CHEMIN DE LOU FRAGUEY	115	92	2,5	5,0			Disponible
287	PI100	IMPASSE DES JACQUETS	80	65	1,8	4,5	10		Disponible
288	PI100	CHEMIN DE LOU MESPLEY	120	112	3,0	4,5			Disponible
427	PI100	CHEMIN DE LA SANGALETE / CHEMIN DE L'ASTOURET	120	84	2,5	4,8	38 (2)		Disponible
428	PI100	CHEMIN DE GRIT / CHEMIN DE LA SANGALETE	110	98	3,0	4,5			Disponible
440	PI100	CHEMIN DE LA HOUSSAIE	69	60	1,0	4,5			Disponible

Date : 30/10/2014 Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-081-CEST

C.I.S : CESTAS

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

Autres services :

Tronqueya/mimaut Z 4 465

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
71	PI100	ANGLE AV DU BARON HAUSMAN CH LA TUILIERE	120	120	3,0	3,5		38 (1)	Disponible
72	PI100	DEVANT LE N° 11 CH DU PARGOT	120	97	2,7	4,5			Disponible
80	PI100	PL DU GRAND CHENE	120	120	3,7	5,0			Disponible
81	PI100	DEVANT LE N° 18 CH DE CANTARANES	120	112	3,0	4,0		38 (1)	Disponible
82	PI100	DEVANT LE N° 13 CH DE LA MOUTINE	110	105	3,0	4,0			Disponible
83	PI100	ALL DES CHARDONNETS CHEMIN DE PICHELEBRE	110	105	3,5	5,0			Disponible
84	PI100	DEVANT LE N°4 AL DES CHARDONNETS	117	95	3,0	5,0			Disponible
219	PI100	CHEMIN ENTRE LES LAGUNES	120	120	4,0	5,0			Disponible
255	PI100	CH MIMAUT	120	100	3,5	4,5			Disponible
308	PI100	AV DOUS CAMS ANGLE CH DE L'ARAY	120	110	3,5	5,0		38 (1)	Disponible
309	PI100	9 AV DOUS CAMS	120	115	4,2	5,5			Disponible
310	PI100	AV DOUS CAMS ANGLE CH DE LA BARRADE	95	85	3,0	5,5			Disponible
318	PI100	IMPASSE LOU DAILAYRE	90	70	2,3	5,0			Disponible
328	PI100	AV BARON HAUSSMANN FACE CH DE MIMAUT	110	95	2,5	4,0			Disponible
426	PI100	CHEMIN DU MAYNE DE LA TUILIERE	115	97	3,2	5,0			Disponible
73	PI100	CH DU BARAILLOT	120	105	3,1	4,5			Disponible

Date : 03/11/2014 Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-082-CEST

C.I.S : CESTAS

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

Autres services :

Chapet/choisy la tour Z 4 465/466

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
85	PI100	CH DE CHAPET AU PIED DU CHT D'EAU	110	100	4,0	5,0			Disponible
86	PI100	ANGLE PL DE L'ARRIGA CH DU PAS DU RENARD	71	63	2,0	4,0			Disponible
87	PI100	DEVANT LE N° 8 CH DE REJOUIT	120	115	3,5	4,0		25	Disponible
112	PI100	ANGLE CH DE LUGAN AL DU COURTILLAS	120	120	3,5	4,5			Disponible
113	PI100	CH DU CANAULET DEVANT LE CHATEAU	120	120	3,3	4,3			Disponible
114	PI100	CENTRE COMMERCIAL REJOUIT DERRIERE LA PHARMACIE	120	110	3,5	4,5		25	Disponible
115	PI100	CENTRE COMMERCIAL REJOUIT COTE RN10	120	120	3,5	4,3		25	Disponible
217	PI100	CHEMIN DES ARGELAS	120	90	3,0	5,0			Disponible
218	PI100	CHEMIN DES TEULES	115	100	3,0	5,0			Disponible
234	PI100	CHEMIN V BALTARD	118	104	3,0	4,5			Disponible
269	PI100	CHEMIN DU TEOULEY	73	64	1,5	3,0			Disponible
298	PI100	CHEMIN DE L'ARRIOU	120	115	3,5	5,0			Disponible
317	PI100	CHEMIN DES SARMENTS	86	70	2,2	4,5			Disponible
329	PI100	FACE N° 11 CHEMIN DES BRIQUETIERS	120	120	4,5	5,5		38 (1)	Disponible
299	PI100	CHEMIN DE L'ESCOURRE	100	71	2,5	4,5			Disponible
437	PI100	AVE BARON HAUSSMAN / CHEMIN CLOS DE LA GRAVETTE						6	Indisponible
436	PI100	25 CHEMIN DOU CASTETS						6 - 44	Indisponible

Date : 22/10/2014 Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-083-CEST

C.I.S : CESTAS

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

Autres services :

Cassini/pièces de choisy Z4 466

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
88	PI100	DEVANT LE N° 1 ALL DES PIGNES	120	110	3,5	4,5		25 - 38 (1)	Disponible
89	PI100	RUE DES ECURIEULS	120	92	2,8	4,5			Disponible
90	PI100	DEVANT LE N° 10 AL DE SANGUINE	95	75	2,8	4,5			Disponible
91	PI100	ANGLE AL DE LA LANDE AL DE L'AGREOU	102	79	2,8	4,5			Disponible
92	PI100	DEVANT LE N° 18 AL DE LA LANDE	84	68	1,5	4,2		25	Disponible
93	PI100	DEVANT LE N° 13 AL DE LA LANDE	101	85	2,5	4,5			Disponible
94	PI100	ANGLE AL DE LA LANDE AL DES GALIPS	118	94	3,7	4,5			Disponible
95	PI100	ANGLE CH DE CANTELAUDE CH DE PEYRE	120	111	3,8	4,5			Disponible
104	PI100	DEVANT LE N° 9 CH DE L'AOUDOUGUE	0	0	0,0	0,0		31	Indisponible
105	PI100	DEVANT LE N° 6 CH DE L'URILLE	120	97	2,8	4,5		25	Disponible
106	PI100	FACE AU N° 19 CH DE L'AOUDOUGUE	120	108	3,2	4,8		4 mur	Disponible
107	PI100	DEVANT LE N° 62 CH DE L'AOUDOUGUE	120	116	3,4	4,8			Disponible
108	PI100	DEVANT LE N° 88 CH DE L'AOUDOUGUE	120	97	3,0	4,8			Disponible
109	PI100	DEVANT LE N° 39 CH LOU BREU	120	100	3,0	4,4		10 - 25	Disponible
110	PI100	ANGLE CH DE LA CANOUERE CH LOU BREU	120	100	3,2	4,5		25	Disponible
111	PI100	ANGLE CH LOU TRAOULET CH LOU ROUITCHI	85	69	2,4	4,4		10 - 25	Disponible

Date : 23/10/2014 Commune : CESTAS

Tournée ressources en eau n° : 2014-CESTA-084-CEST

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CESTAS

Autres services :

Fleurs d'ajoncs Z 4 474/475

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
96	PI100	AV DU PRIEURE ANGLE CH DES AOUILLES	112	94	2,2	4,2			Disponible
97	PI100	ANGLE CH DES JAOUGES CH DU CAMELINAT						6	Indisponible
98	PI100	ANGLE CH DES JAOUGES CH DES AOUILLES	99	78	3,0	4,2			Disponible
99	PI100	CH DES AOUILLES	107	90	3,0	5,0			Disponible
100	PI100	DEVANT LE N° 3 CH DES JINESTES	93	78	2,1	4,2			Disponible
101	PI100	DEVANT LE N° 14 CH DES PIECES CHOISY	110	95	3,0	5,0			Disponible
102	PI100	AV DU PRIEURE FACE AU N°8	114	98	3,0	4,8			Disponible
103	PI100	AV DU PRIEURE FACE AU N°16	95	82	2,2	4,8		38 (1)	Disponible
273	PI100	CHEMIN DE LOU SOUREIL EN FACE DU 4	96	84	2,7	4,8			Disponible
274	PI100	CHEMIN DE LOU SOUREIL	93	86	2,8	5,0			Disponible
275	PI100	CHEMIN DE LA MATRASSE	107	98	2,9	5,0			Disponible
300	PI100	CHEMIN DE LA PLUJE	98	84	2,9	5,0			Disponible